



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง ประกาศชี้แจงข้อสอบถามเพิ่มเติม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน
และฝึกความเป็นเลิศการผลิตครู (อาคาร ๖๖) จำนวน ๒ หมวด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ครั้งที่ ๒

.....

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้อนุมัติให้ดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและฝึกความเป็นเลิศการผลิตครู (อาคาร ๖๖) จำนวน ๒ หมวด ครั้งที่ ๒ โดยกำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓ มกราคม ๒๕๖๒ และกำหนดยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางอีเมล psd@pnru.ac.th ได้ถึง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั้น

ปรากฏว่า มีผู้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะคุณภัณฑ์ มหาวิทยาลัยฯ ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ตามเอกสารรายละเอียดดังแนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์เป็รื่อง กิจรัตน์ภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ขอสอบถามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ชื่อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและฝึกเสริมความเป็นเลิศการผลิตครู (อาคาร 66)

รายการที่ 1 ครุภัณฑ์ โต๊ะเรียนสี่เหลี่ยมคางหมู จำนวน 480 ตัว

1. ถาม : กำหนดขนาดเพียงความหนาไม่น้อยกว่า 1.8 มม แต่ไม่ได้กำหนดขนาดของขาโต๊ะ

จึงทำให้เกิดความแตกต่างต่อราคา

ตอบ : ขนาดของขาโต๊ะ ไม่น้อยกว่า เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 2 นิ้ว

2. ถาม : ควรกำหนด ฟันสี Epoxy

ตอบ : ฟันสี Epoxy โครงสร้างในส่วนที่เป็นเหล็ก

3. ถาม : ไม่ได้กำหนดสี ของ Melamine resin film

ตอบ : พื้นโต๊ะ Particle Board เคลือบ Melamine resin film เป็นสีเทา หรือ สีขาว

รายการที่ 3 ครุภัณฑ์ โต๊ะบรรยาย จำนวน 22 ตัว

1. ถาม : ไม่ได้กำหนดสี Melamine resin film

ตอบ : พื้นโต๊ะ Particle Board เคลือบ Melamine resin film เป็นสีเทา หรือ สีขาว

2. ถาม : ไม่ได้กำหนดว่ามีกำบังหน้าหรือไม่ แสดงว่าเป็นโต๊ะบรรยายที่ไม่มีกำบังหน้า

ตอบ : โต๊ะบรรยาย มีแผ่นปิดบังหน้าโต๊ะ

รายการที่ 5 ครุภัณฑ์ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 ตัว

1. ถาม : ไม่ได้กำหนดสี Melamine resin film

ตอบ : พื้นโต๊ะ Particle Board เคลือบ Melamine resin film เป็นสีเทา หรือ สีขาว


2. ถาม : ไม่ได้กำหนดความหนาของ ขาด้านข้างโต๊ะ และกำบังด้านหน้าโต๊ะ

ตอบ : ขนาดความหนาของขาด้านข้างโต๊ะมีขนาด 19 มม.และกำบังด้านหน้าโต๊ะมีขนาด 16 มม.

2. ถาม : มีช่องสำหรับเก็บสายไฟ หมายความว่า ต้องเจาะช่องวงกลมหน้าโต๊ะสำหรับร้อย

สายไฟผ่านใช่หรือไม่

ตอบ : เจาะช่องวงกลมหน้าโต๊ะสำหรับร้อยสายไฟของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and the name 'Rach' at the bottom.

รายการที่ 6 ครุภัณฑ์ โต๊ะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ตัว

1.ถาม : ไม่ได้กำหนดสี High Pressure Laminate (HPL)

ตอบ : พื้นโต๊ะ เป็นสีเทา หรือ สีขาว

2.ถาม : ต้องการทราบความหมายของคำว่า มีช่องสำหรับเก็บเก้าอี้โต๊ะ หมายถึงโต๊ะเป็นบริเวณ

โล่ง สำหรับสอดเก้าอี้ไว้หน้าโต๊ะใช่หรือไม่

ตอบ : โต๊ะเป็นบริเวณโล่ง สามารถสอดเก็บเก้าอี้ไว้โต๊ะได้

รายการที่ 8 ครุภัณฑ์ โต๊ะประชุมแบบตัวยุ สำหรับ 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด

1. ถาม : โต๊ะประชุมเข้ามุม ขนาดที่กำหนด คือตัวโต๊ะประธาน มีจำนวน 1 ตัว ใช่หรือไม่

ตอบ : โต๊ะประชุมประธาน มีจำนวน 1 ตัว ขนาดกว้าง 150 x ลึก 60x สูง 75 ซม

2. ถาม : โต๊ะประชุม มีจำนวน กี่ตัว

ตอบ : โต๊ะผู้เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 14 ตัว ขนาดกว้าง 230 x ลึก 60x สูง 75 ซม

3. ถาม : ไม่ได้กำหนดสี Melamine resin film

ตอบ : สีของพื้นโต๊ะ สีเบจ, สีเทา, หรือสีขาว

รายการที่ 9 ครุภัณฑ์ โต๊ะอ่านหนังสือสี่เหลี่ยม จำนวน 5 ตัว

1. ถาม : ไม่ได้กำหนดสี Melamine resin film

ตอบ : พื้นโต๊ะ Particle Board เคลือบ Melamine resin film เป็นสีเทา หรือ สีขาว

2. ถาม : ไม่ได้กำหนด ขนาดขาโต๊ะ

ตอบ : ขาโต๊ะเหล็กกลมขนาด 2 นิ้ว หน้าไม่น้อยกว่า 1.4 มม ฟันสี Epoxy โครงสร้างในส่วนที่เป็นเหล็ก

รายการที่ 11 ครุภัณฑ์ โต๊ะประชุมย่อยสำหรับ 4-6 ที่นั่ง จำนวน 2 ตัว


1. ถาม : ไม่ได้กำหนดสี Melamine resin film

ตอบ : พื้นโต๊ะ Particle Board เคลือบ Melamine resin film เป็น สีเบจ , สีเทา

รายการที่ 12 ครุภัณฑ์ โต๊ะประชุมสำหรับ 10 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด

2. ถาม : ไม่ได้กำหนดสี Melamine resin film

ตอบ : พื้นโต๊ะ Particle Board เคลือบ Melamine resin film เป็น สีเบจ , สีเทา



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]